



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Ставропольскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и
Кировскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 53/1/43
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №4 "Берегя"
г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 24**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Георгиевской и Кировской ГО по пожарному надзору Арустамян Н.И. № 53 от 27.06.2019 г.

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 16 час. 30 мин. 10.07.2019 г. по 17 час. 30 мин. 10.07.2019 г. проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Георгиевскому и Кировскому ГО) капитаном вн. службы Любимовой Ю.С.

**Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №4 "Берегя"
г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 24**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Шапарюк Ларисой Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	На объекте хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта и отсутствует акт проверки	ППР 390 в РФ п. 61	20.05.2020	
2.	Демонтировать отделочный материал стен в коридоре и в группах на путях эвакуации на первом этаже	табл. №28, 29 ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N	20.05.2020	

		123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	Организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	ППР 390 в РФ п. 57	30.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому городским округам) Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» 07 20 19 г.


М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Заведующая Шапарюк Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«10» 07 20 19 г.